

Lhůtník periodických činností technických zařízení - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS a UPS – záložní zdroj a Kamery a Detektory

DRUH	PERIODA	PŘEDPIS	KDO PROVÁDÍ
EZS nově PZTS poplachový zabezpečovací a tísňový systém Pravidelná revize	1x/ za rok	ČSN EN 50131 (poplachové systémy – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy) Vyhl. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků ve znění vyhlášky 19/2008 Sb.	Způsobilá osoba
EZS Kontrola provozuschopnosti (funkční zkouška)	1x/ za 6 měsíců	ČSN EN 50131 (poplachové systémy – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy) Vyhl. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků ve znění vyhlášky 19/2008 Sb.	Způsobilá osoba
UPS Servisní prohlídka	1x/ za rok	ČSN EN 50091-1 (všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách přístupných obsluze) ČSN EN 50091-2 a ČSN EN 50091-3 (požadavky na funkce UPS)	Způsobilá osoba
UPS Revize	1x/ za 5 let	ČSN EN 50091-1 (všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách přístupných obsluze) ČSN EN 50091-2 a ČSN EN 50091-3 (požadavky na funkce UPS)	Způsobilá osoba
CCTV - kamerové systémy Pravidelná revize	1x/ za rok	ČSN EN 50132 (poplachové systémy – CCTV sdělovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích) Vyhl. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků ve znění vyhlášky 19/2008 Sb.	Způsobilá osoba
Zavazadlové rentgeny Servisní kontrolní prohlídka (zkouška a údržba)	1x/ za rok	Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)	Způsobilá osoba
Průchozí detektory kovů (rámy) Servisní kontrolní prohlídka (zkouška a údržba)	1x/ za rok	Nevztahuje se žádná norma a vyhláška – lhůty doporučeny výrobcem	Způsobilá osoba
Ruční detektory kovů Servisní kontrolní prohlídka (zkouška a údržba)	1x/ za rok	Nevztahuje se žádná norma a vyhláška – lhůty doporučeny výrobcem	Způsobilá osoba